# Homologation FRBVB - Ligue

*** Emis le 21-09-23**

## Salle

**Centre Sportif Jean Moisse**

| Adresse: | Contact |
|---|---|
| rue des Hayeffes, 27 A<br><br>1435 Mont Saint Guibert | **Tel: 010/65.90.94**<br>**Fax:** |

## Club: VBC Guibertin

BT 2005






Type de terrain

**L3**

## Situation de match




*dans la zone du jeu il ne peut pas y avoir d'obstacle*

## Dimensions

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Public** Max. autorisé | 400 pers | Longueur | 30 m | Zone Libre terrain (zone service) | 6m |
| Eclairage | 752 Lux | Largeur | 16 m | Zone libre terrain | 3,5 m |
| Sol | Sous sol Recouvrement: Parquet flottant synthétique | Hauteur | 7,9 m | *Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m* | |
| Marquoir | Electronique + manuel | espace administratif | | au dessus cafétaria | Vestiaire équipes: *6* |
| Chauffage | ok | espace contrôle dopping | | vestiaire | Vestiaire Arbitre: *2* |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence code d'homologation | | | | | | | | | | | | | |
| Code d'homologation Ligue | | B | B | B | A | B | B | B | A | A | C | A | A |
| Code d'homologation du terrain | **L3** | B | B | B | A | B | B | B | A | A | B | A | A |

## Informations générales (à respecter pendant le match)

* validité de 5 ans sauf modifications des infrastructures ou de l'éclairage

entrée dans la salle

*En cas d'infraction au règlement de la compétition, les anomalies doivent être inscrites sur la feuille de match par l'arbitre ou le commissaire*

## Codes requis ligue

| Codes | | | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Zone libre | B | min. 3m sans obstacle sur les côtés et 5m pour la zone de service |
| 2 | Hauteur | B | min. 7m |
| 3 | Eclairage | B | Min 750 lux |
| 4 | Sol | A | Surface dure avec structure absorbant les chocs |
| 5 | Lignes | B | terrain d'une couleur différente de la zone libre (pas d'autre ligne) |
| 6 | Poteaux | B | poteaux de longueur fixe (2,55m au dessus du sol) avec des fixations variables |
| 7 | Podium d'arbitre | B | podium d'arbitre fixe (possibilité de s'asseoir est une option) |
| 8 | Vestiaire joueurs | A | Vestiaires séparés avec douche |
| 9 | Vestiaire arbitre | A | Vestiaire avec douche |
| 10 | Premiers soins | C | Boite de secours sue le terrain (+ défibrillateur) |
| 11 | Chauffage | A | Minimum 15° |
| 12 | Zonz échauf. | A | Zone d'échauffement de 3x3m, 1 chause pour le coach à côté du banc des joueurs |

Pour la commission d'homologation M. Loppe