



01-07-25

Salle

Salle Omnisport de Battice

Adresse:

Contact

Club: Envol Mortroux

Adresse: Rue Forges les eaux 4


Tel:
Fax:

LG


4651 Battice

Pas de photo disponible

Situation de match



Autres position que les 9 types standard



Type de terrain

C1

Dimensions

Public Max. autorisé	150 pers		Longueur	34,5 m	Zone Libre terrain (zone service)								8,2 m			
Eclairage	650 lux		Largeur	23 m	Zone libre terrain								7 m			
Sol	Sous sol	beton	Hauteur	7,1 m	Hauteur jusqu'au premier obstacle dans la zone de 28mx15m											
	Recouvrement	dur														
Marquoir	électronique		espace administratif				vestiaire arbitre				Vestiaire équipes				4	
Chauffage	ok		espace contrôle anti dopping				vestiaire arbitre				Vestiaire Arbitre				2	
Référence code d'homologation				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Code d'homologation Nat 2 et Promotion Dames et Hommes				C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B	
Code d'homologation du terrain				C1	B	B	B	B	C	B	B	A	A	C	A	B



entrée dans la salle

* Sauf si changements normes d'homologation et ou modifications des installations

Codes requis Nat 1 et 2

Code	Description
1 Zone libre	C min. 3m derrière les lignes arrières et des côtés
2 Hauteur	B min 7m
3 Eclairage	D min 400 lux
4 Sol	B sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5 Lignes	C lignes démarquation de diff sports dans des couleurs diff, se coupant
6 Poteaux	B Poteaux de longueur fixe (2,55m) avec points de fixation variables
7 Podium d'arbitre	B Plate-forme de hauteur fixe avec possibilité de s'asseoir en option
8 Vestiaire joueurs	A Vestiaire et douches séparés pour chaque équipe
9 Vestiaire arbitre	A Vestiaire équipé de douche
10 Premiers soins	C Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur pour la FVWB
11 Chauffage	A Minimum 16°
12 Zone échauffement	B à côté du banc de réserve et pas délimitée